

قيادة: السيد

منطقة: البقاع

سرية: جب جنين

فصيلة: جب جنين

مخفر: القرعون

عدد: ٣٠٢/١٦٨

تاريخ: ٢٠٢٦/٥/٢٦

الموضوع

محضر: حول حصول غارة
اسرائيلية على محيط سد
القرعون وتعرض منشأة
الكهرباء الموجودة بجانب
السد لبعض الاضرار
النسخة الى

في الساعة السادسة عشر من يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرون من شهر ايار عام الفين وستة
وعشرين نحن المؤهل بلال خضر رقم ١٠٧٥٨ والمعاون سعيد علود رقم ١٩٧٥٢ من مخفر القرعون
وعرتدين اللباس الرسمي نثبت انه اثناء وجودنا في مركز المخفر تعرض محيط سد القرعون لغارة اسرائيلية
ادت الى بعض الاضرار المادية ولا يوجد اية اصابات بشرية. كما حضر الى مركز المخفر المهندس محمد
كمال عمر ويحمل تفويض من رئيس مجلس ادارة مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي
علوية يجيز له تمثيله قانونا امام جميع الدوائر الرسمية والنيابات العامة والمخافر والدوائر الرسمية والظابطة
العدلية بحمل الرقم ٣٨٨٦/ش تاريخ ٢٠١٩/٨/٢ وصرح لنا انه يرغب بتنظيم محضر والحصول على
نسخة عن المحضر كون السد ومحطة الكهرباء الموجودة تحت السد تعرضت لبعض الاضرار

مؤهل بلال خضر

معاون /سعيد علود

اتصلنا بحضرة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم واطلعناه على الموضوع

اشار حضرته بتنظيم محضر واستماع الفادة المهندس واعطانه نسخة عن المحضر فتم العمل باشارته

مؤهل بلال خضر

معاون /سعيد علود

عندها باشرنا الى استماع الفادة المهندس محمد كمال عمر على الشكل التالي:

اسمي: محمد بن كمال عمر والدتي غالية شرف تولد ١٩٦١/١/١ مشغرة وسكانها بمنكي هاتفي ٣/٩٢٦٣٢٠ متعلم
متاهل مهنتي موظف لدى المصلحة الوطنية لمصلحة الليطاني بموجب بطاقة صادرة عن المصلحة الوطنية لنهر
الليطاني تحمل الرقم ٢٠٢٠/١٥ سجل ١٠٤/مشغرة التحنا لبتاني بموجب بطاقة هوية عليها رسمي الشمس ذات
الرقم ٠٠٠٢٢٣٩٩٠٦ اعيدت الي بعد الاطلاع الميداني حضرت بتاريخ اليوم الى مخفركم مفوضا من المدير
العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتنظيم محضر حول الغارات التي حصلت على محيط سد القرعون حوالي
الساعة ١٤.٠٠ من تاريخ اليوم وافيدكم انه حصلت ثلاث غارات متباعدة بالوقت الواحدة عن الاخرى وقد
تعرض محيط السد لبعض الاضرار الناتجة عن الشظايا المتطايرة من الصخور والاحجار على المنشأة العائدة
لسد القرعون والمسماة (NPS) مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق وتضرر بعض
الكابلات الكهربائية وقسم من التابلوهات وتضرر بعض الاعمدة الكهربائية الموجودة في قلب المنشأة وبسبب
اهمية هذه المنشأة على صعيد لبنان وفي الوقائع نثبت بانها: تعتبر المنطقة الواقعة بمحاذاة سد القرعون
تعتبر من الناحية الفنية والهندسية جزء لا يتجزأ من المنشأة الخلفية للسد (riprap aval du barrage
de qaraoun) وليست مجرد طريق عامة او ممر عادي للسيارات وتؤدي هذه المنشأة وظيفة انشائية
اساسية تتمثل في تثبيت الصخور والردميات ومنع انزلاقها باتجاه قاعدة السد وقد اتسا على طولها جدار
تدعيمي هنسي بهدف حماية جزء السد والحفاظ على استقراره ومنع اي تأثيرات او انزلاقات قد تطال المنشأة
الاساسية كما ان هذه الطريق تشكل جزء من منظومة الحماية الهندسية المرتبطة مباشرة بسلامة سد القرعون
الى جانب كونها ممر يربط بين الضفتين الغربية والشرقية لنهر الليطاني وافيد ايضا ان الاعتدات الاسرائيلية
المتكررة التي طالت محيط سد القرعون والطريق المحاذية له تشكل خطرا جديا على السلامة الانشائية للسد
والمنشأة المرتبطة بها مما يستدعي اجراء تقييمات ومتابعات تقنية وهندسية للتنبؤ من سلامة جزء السد
ومخاطر جسيمة تهدد السلامة العامة نظرا لما يمثله السد من منشأة مدنية استراتيجية ترتبط بالامن المائي
والطاقة والري في لبنان وقد يترتب على اي خلل انشائي من مخاطر على السكان والبنية التحتية والمنشآت
الواقعة اسفل السد كما ترفق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تصورا فنيا سبق ان اعد ضمن برنامج دعم
ادارة حوض نهر الليطاني من قبل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية usaid ويتضمن سيناريوهات مخاطر
انهيار سد القرعون والمناطق المعرضة للفيضانات المحتملة في حال حصول اي خلل انشائي او استهداف
للسد بما يضر حجم الاخطار التي قد تنتج عن اي مساس بسلامة هذه المنشأة الحيوية مع العلم ان عددا من
المشاريع الوطنية والاستراتيجية الممولة من البنك الدولي ترتبط بصورة مباشرة بسلامة سد القرعون
واستمرار تشغيل منشآته ولا سيما جر مشروع الاولى الى مدينة بيروت اضافة الى مشاريع تاهيل معامل
الليطاني الكهرومائية ضمن برنامج الطاقة المتجددة مما يجعل ايس تهديد للسد او منشآته تهديدا مباشرا
لاستمرارية هذه المشاريع الحيوية والامن المائي والطاقة في لبنان وقد اعطيت هذه الافادة بناء على الوقائع
الفنية والهندسية المتوافرة لدى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لايداعه المراجع المختصة واعطانها الاهمية
القصوى والمتابعة الحثيثة لدى المراجع على كافي المستويات الامنية والادارية لتدارك المخاطر واني
مستعد لما يفرضه علي القانون وهذه افادتي

تلبت عليه افادته فصدقها ووقعها معنا

مدعي /بخطه

معاون /سعيد علود

مؤهل بلال خضر

تم ضم صورة عن التفويض للمحضر مرفق ربطا

معاون /سعيد علود

مؤهل بلال خضر

يتبع

صورة طبق الاصل
في تاريخ ٢٠٢٦
القرعون

